



Legende

- Dekorative Außenleuchte Schwaben IV der Firma 2 K Moxa Lighting GmbH 1 x 2K LED-Board, 24W, LER 12W Lichtpunkthöhe 4,5m
- HM/BM/SGM vorhandener Holz-/Beton-/Stahlgittermast mit/ohne Leuchte
- Beleuchtungskabel NYY-J 5x16mm²
- Schutzrohr DN 65

In allen Ein- Ausfahrten und Straßenkreuzungen wird Schutzrohr verlegt.

Henschel & Pangert Ingenieurbüro
 Elektro 15345 Eggersdorf, Händelweg 6, Tel. 03341/471474, Fax 471950
 e-mail: info@henschel-pangert.de

Bauherr
 Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
 Am Markt 8
 15345 Petershagen/Eggersdorf

Baumaßnahme
 Brunner-/Waldstraße
 15370 Petershagen

Planbezeichnung Lageplan Straßenbeleuchtung	Bearbeiter	23.02.2018 Pangert
	gezeichnet	23.02.2018 Schindel
	geprüft	23.02.2018 Henschel

Planungsphase Entwurfsplanung	Proj.-Nr.	021-2018
	Maßstab	1:500
	Zeich.-Nr.	LP-3

Da die Pläne stellenweise nicht mit den Gegebenheiten vor Ort übereinstimmen,
 sind die Maßangaben der Leuchtenstandorte nur Richtwerte!!!
 Die Standorte der Leuchten müssen vor Ort noch einmal konkret festgelegt werden!!!